

| | | |
|--|--|--------------|
| 026-SC-Entret AS Page 1/1 Date: 25/05/05 | ENTRETIEN PLANNING DE SURVEILLANCE | ASSET |
|--|--|--------------|

Le planning ci-dessous est donné à titre d'information et ne saurait engager la responsabilité de notre société. Il doit être adapté à chaque site et conditions de fonctionnement.

| Désignation | Périodicité | Durée | Où | Niveau technique - Comment |
|--|--|--|----------------|--|
| Relevé température et pression d'huile, colmatage filtre à huile et filtre à air | 1 fois par semaine | 2 minute/machine | Sur la machine | Sans – Lecture directe |
| Cartouche filtre à huile | 1 fois par an selon colmatage | 10 mn par machine | Sur la machine | Pas de technicité particulière – Un écrou à dévisser |
| Filtres à air | 1 fois par an selon colmatage | 20 mn par machine | Sur la machine | Pas de technicité particulière – Clips à retirer |
| Changement huile | 1 fois toutes les 50 à 60 000 heures – env. tous les 7 ans. | 30 minutes | Sur la machine | Pas de technicité particulière – Pompe à huile standard manuelle ou électrique à prévoir |
| Nettoyage de la cellule : Service 1 | Toutes les 18 000 heures maximum ou tous les 2 à 3 ans maximum | 1 à 2 jours par compresseur selon puissance et accès | Sur la machine | Spécialiste Turbo (ou après formation) – Outils spéciaux livrés avec machines |
| Service 1 + vérification du multiplicateur : Service 2 | Toutes les 18 000 heures maximum ou tous les 2 à 3 ans en alternance avec service 1 ci-dessus | 2 jours par compresseur | Sur la machine | Spécialiste Turbo (ou après formation) - Outils spéciaux livrés avec machines |
| Vérification des thermostats et pressostats | A l'occasion des services 1 et 2 ci-dessus – ou éventuellement par Technicien du site tous les ans | 5 mn par machine | Sur la machine | Base instrumentation – Lecture directe. Voir contrat entretien ASSET |
| Vérification du niveau de vibration | 1 ou 2 fois par an. Plus souvent si augmentation progressive de la vibration | 10 mn par machine | Sur la machine | Spécialiste Vibration globale ou si possible spectre - Voir contrat entretien ASSET. |